

АКТ № _____
испытаний внутреннего противопожарного водопровода

Дата и время проведения испытаний: _____

Место проведения испытаний: _____

Здание (часть здания, ограниченная противопожарными стенами): _____

Организация, обслуживающая ВПВ: _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (должность, ФИО): _____

Член комиссии (должность, ФИО): _____

Член комиссии (должность, ФИО): _____

№ стояка (по гидравлической схеме)	№ пожарного крана	Тип клапана ПК	Тип ручного пожарного ствола	Длина и диаметр пожарного рукава

Количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов: _____

Тип насоса: _____

Давление у диктующего пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, МПа (допустимое / измеренное / расчётное): _____

Расход диктующего пожарного крана, л/с (допустимый / измеренный / расчётный):

Выводы по результатам испытаний:

Председатель комиссии: _____ / _____ /

Член комиссии: _____ / _____ /

Член комиссии: _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Испытания ВПВ на водоотдачу проводят не реже двух раз в год (весной и осенью); результаты заносят в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР № 1479).

Составлено по: ГОСТ Р 59643-2021, п. 7.3.11.1–7.3.11.2. Бланк: pozharnye-rukava.ru