

ЖУРНАЛ

Организация (подразделение): _____

Объект (здание): _____

Ответственный за эксплуатацию рукавов (должность, ФИО): _____

Журнал начат «__» _____ 20__ г.: _____

Журнал окончен « » _____ 20 г.: _____

[illegible]

Дата	Тип, DN, длина, № рукава	Местонахождение (ПК-№, ПА, склад)	Вид операции (осмотр / испытание / перекатка / ремонт)	Давление, МПа	Результат	Подпись исполнителя	Подпись ответственного

Первая строка — пример заполнения. Испытательное давление — по прил. 2 МР-2007: при ТО и постановке на вооружение РПМ-1,2 — $0,8 \pm 0,1$; РПМ-1,6 — $1,0 \pm 0,1$; РПМ-3,0 — $1,8 \pm 0,1$ МПа; после ремонта или хранения РПК — $1,25 \pm 0,1$; РПМ-1,2 — $1,5 \pm 0,1$; РПМ-1,6 — $2,0 \pm 0,1$; РПМ-3,0 — $3,75 \pm 0,1$ МПа.

Составлено по: МР-2007, прил. 1–2 (реквизиты испытаний); типовая форма 54-Э — первичный приказ в открытых источниках не установлен, организация вправе вести журнал своей формы с тем же составом реквизитов. Бланк: rozharnye-rukava.ru